

Après quinze jours de recherches intensives pour localiser un court-circuit intermittent qui faisait disjoncter le tableau électrique de la grange de mon client, j'ai enfin trouvé la panne cet après-midi. C'était un fil de phase qui avait été pincé derrière un collier métallique de fixation d'un vieux tube IRL, caché derrière une pile de foin. J'ai isolé le conducteur proprement et tout réenclenché. Le circuit tient parfaitement, un vrai soulagement de pro.